



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ГБ06.В.00566

Серия RU № 0190191

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики
ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»)

Адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Менделеево; телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НПО Спектрон»

Адрес: Россия, 620072, город Екатеринбург, улица Сыромолотова, дом 15 А

ОГРН: 1056603780177; телефон/факс +7(343)379-07-95; e-mail: info@spectron-ops.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО Спектрон»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 2 Д

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535 «Спектрон»

Технические условия СПЕК.425211.001 ТУ

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 15.2009 от 13.04.2015
ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ РОСС RU.0001.21ИП09 до 27 апреля 2015)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 05.03.2015
3. Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0151 до 26.09.2015
4. Сертификат пожарной безопасности № C-RU.ПБ52.В.00508 до 29.03.2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) - в соответствии с СПЕК.425211.001 ТУ.

Сертификат действителен с Ех-приложением на трёх листах и Приложением на бланке № 0200390.

Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.04.2015 ПО 24.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Н.С. ОЛЬХОВ

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ГБ06.В.00566Серия RU № **0200390**

Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535 «Спектрон» следующих исполнений:

ИП 535 «Спектрон-Exd-M-ПОЖАР», ИП 535 «Спектрон-Exd-H-ПОЖАР».

Маркировка взрывозащиты в зависимости от исполнения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Исполнения извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ИП 535 «Спектрон»	Маркировка взрывозащиты
ИП 535 «Спектрон-Exd-M-ПОЖАР»	1ExdIICT6
ИП 535 «Спектрон-Exd-H-ПОЖАР»	1ExdIICT6 или Pв ExdI

Исполнения отличаются габаритными размерами, массой, материалом корпуса и имеют одинаковые средства взрывозащиты.

Обеспечение взрывозащиты

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535 «Спектрон» в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.С. Ольхов

(инициалы, фамилия)