

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЮ64.B.01553

Серия RU № **0316653**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТПД Паритет». ОГРН: 1025007509570. Место нахождения: 142111, Россия, Московская обл., город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9. Фактический адрес: 142111, Россия, Московская обл., город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9. Телефон: +7(495)9262269. Факс: +7(495)9262269. Адрес электронной почты: paritet@podolsk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТПД Паритет». Место нахождения: 142111, Россия, Московская обл., город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, Российская Федерация. Фактический адрес: 142111, Россия, Московская обл., город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабель для монтажа систем сигнализации с медными однопроволочными или многопроволочными жилами с числом жил: 2-30, числом пар: 1-10, диаметр токопроводящей жилы: 0,40-1,78 мм, сечение: 0,12-1,00 кв. мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения КСВ(Э)Внг(A)-LSLTx, КСВ(Э)Внг(A)-LSLTx, КСВ(Э)Внг(A)-LSLTx, КСВ(Э)Внг(A)-LSLTx (показатели пожарной опасности ПРГП16, ПД2, ПТПМ1), по ТУ 3581-001-39793330-2000

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт проверки состояния производства № 162 от 13.02.2016г. Органа по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015г.

Протоколы испытаний №1/026-ТС от 09.02.2016г., №3/01404-ТС от 05.02.2016г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения: по группе 3 ГОСТ 15150-69. Срок службы - 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.02.2016 ПО 15.02.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.И. Мальцев
(инициалы, фамилия)

Н.Г. Сахарова
(инициалы, фамилия)

Действительно только при наличии бирки установленной образца.

Сделано в России
ООО "ТПД Паритет"
Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001

Марка	ММ
Длина	М
Дата	г.Подольск (495) 926-22-69 г.Подольск 65-05-25, (495) 867-48-58 www.paritet-podolsk.ru e-mail: paritet@podolsk.ru