

« 13 » 04 20 21 г.

Исх. №

О проверке приводов «ENSO»

Генеральному директору  
ООО «ЕВРО-ТЕХ»  
Махмутову Гумеру Загитовичу

Уважаемый Гумер Загитович!

Настоящим письмом сообщаю, что техническим отделом ООО «ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности предоставленных Вами образцов электроприводов для противопожарных клапанов марки «ENSO» LAB R-BLF230, LAB R-BLF24, LAB R-BLE230, LAB R-BLE24 с модулем дымоудаления МДУ-1 прот. R3, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Каждый привод был подключен согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот. R3. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот. R3), а также с ППКОПУ Рубеж-2ОП прот. R3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот. R3. Все вышеуказанные приводы полноценно управляются без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). Для определения положения заслонки клапана используются пары проводов концевых выключателей S1-S2 для контроля положения 0° и S4-S6 для контроля положения 90° у всех перечисленных приводов.

Если производитель привода изменит свои схемотехнические решения, просим Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Руководитель группы технической  
поддержки ТД «РУБЕЖ»

Вардугин В.В.