

“ 24 ” 12 20 18 г.

Исх. № 5/н

ООО «Меркор-ПРУФ»

Техническому специалисту А.В. Минину

Настоящим письмом сообщаем, что техническим отделом ТД «Рубеж» была проведена проверка работоспособности образцов приводов для противопожарных клапанов для систем вентиляции тм «ELLAR» моделей EL5SP24, EL5SP230, EL10RE24, EL10RE230 с модулем дымоудаления МДУ-1 прот.Р3, входящим в адресную систему ОПС тм «Рубеж». Приводы были подключены согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот.Р3. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.Р3) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП-Р3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот.Р3. Приводы управляются в обе стороны без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод).

Рекомендации по подключению концевых выключателей приводов к клеммам МДУ-1 прот.Р3 даны в таблице:

Модель привода	Назначение клапана	Начальное положение (в дежурном режиме)	Подключение к клеммам «Концевики» МДУ-1 прот.Р3	
			«Открыто»	«Закрыто»
EL5SP24, EL5SP230	Огнезадерживающий	90°	S4 – S6	S1 – S2
EL10RE24, EL10RE230	Дымоудаления	0°	S4 – S6	S1 – S2
EL10RE24, EL10RE230	Огнезадерживающий	0°	S1 – S2	S4 – S6

Если производитель приводов изменит свои схемотехнические решения, просим вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Руководитель Технического отдела ТД «Рубеж»


24.12.18.

Дьяченко С.П.