

“ 10 ” 10 20 19 г.

Исх. №

08-05/815

Техническому директору
ООО «Сигма-Вент»
Казанцеву В.П.

Уважаемый Валерий Павлович!

Настоящим письмом сообщаю, что техническим отделом ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности новых моделей приводов для противопожарных клапанов «СИГМА-ВЕНТ» с модулями дымоудаления МДУ-1 прот.РЗ, входящими в адресную систему ОПС «Рубеж». Были проверены следующие модели приводов:

SVE 10-230 (AC230V 50/60Hz 4 VA);

SVE 15-230 (AC230V 50/60Hz 5 VA);

BELIMO BEE230 SV (AC 230 V 50/60 Hz 6.0 VA);

BELIMO BEN230 SV (AC 230 V 50/60 Hz 7.0 VA).

Приводы подключались согласно схеме подключения для реверсивного типа привода, представленной в паспорте на МДУ-1 прот.РЗ. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.РЗ) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП-РЗ как в ручном, так и автоматическом режимах.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот.РЗ. Приводы управляются корректно, в обе стороны, без установки дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод).

При изменении производителем приводов схмотехнических решений, просим Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Руководитель группы технической поддержки



Вардугин В.В.