

« 19 » 02 20 г.

Исх. № 04-06/24

ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»

О проверке приводов Airone

Настоящим письмом сообщая, что техническим отделом ООО «ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности предоставленных Вами образцов электроприводов для противопожарных клапанов марки «AIRONE»

FSA03S230S/1M (с возвратной пружиной)

FSA05S230S/1M (с возвратной пружиной)

FSE15N230S/1M (реверсивный)

с модулем дымоудаления МДУ-1 прот. R3, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Каждый привод был подключен согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот. R3. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот. R3), а также с ППКОПУ Рубеж-2ОП прот. R3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот. R3. Все вышеуказанные приводы полноценно управляются без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). Для определения положения заслонки клапана используются пары проводов концевых выключателей для контроля положения 0° (желтый, голубой) и для контроля положения 90° (фиолетовый, белый) у всех перечисленных приводов.

Если производитель привода изменит свои схемотехнические решения, просим Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Начальник технического отдела

Дьяченко С.П.