

“ 19 ” 04 20 г.
Исх. № 04-06/89

ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»

О проверке приводов

Настоящим письмом сообщая, что техническим отделом ООО «ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности предоставленных Вами оет-образцов электроприводов для противопожарных клапанов

FSA05S230S (с возвратной пружиной)

FSE10N230S (реверсивный)

с модулем дымоудаления МДУ-1 прот. R3, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Каждый привод был подключен согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот. R3. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот. R3), а также с ППКОПУ Рубеж-2ОП прот. R3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот. R3. Все вышеуказанные приводы полноценно управляются **без установки каких-либо дополнительных элементов** в схему подключения (резистор, диод). Для определения положения заслонки клапана используются пары проводов концевых выключателей для контроля положения 0° S1-S2 (желтый, зеленый) и для контроля положения 90° S4-S6 (фиолетовый, белый) у всех перечисленных приводов.

Если производитель привода изменит свои схемотехнические решения, просим Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Начальник технического отдела

Дьяченко С.П.

