

“30” марта 20 17 г.

Исх. № 04-05/58

О работе МДУ-1 прот. R3

Генеральному директору
ООО «ВКТехнология»
Портянникову В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Настоящим письмом сообщаю, что на базе оборудования тм РУБЕЖ, в частности модуля дымоудаления МДУ-1 прот. R3, были протестированы приводы, которые идут в комплекте с клапанами тм VKT.

У многих производителей противопожарного оборудования в данный момент возникают проблемы с управлением приводами MB/MBE, производителем которых является КНР. Данные проблемы решаются лишь установкой дополнительных компонентов в виде резисторов или промежуточных реле.

В результате тестирования приводов Belimo, Siemens и MB/MBE, предоставленных Вашей компанией, мы удостоверились, что новая схмотехническая разработка модуля МДУ-1 прот. R3 работает без установки дополнительных компонентов в сборку.

Испытания проводились на следующих приводах:

1. MB BLF 230 N3
2. MBE BLE 230 N3
3. MB BF 230 N3
4. Siemens GNA326.1E
5. Siemens GEB336.1E

Также отмечаю, что в ходе эксплуатации было замечено, что схмотехнические решения приводов с одним и тем же названием могут отличаться. По нашему мнению это может зависеть от поставщика конкретной партии приводов. Поэтому, если производители приводов изменят свои схмотехнические решения, прошу Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий, по результатам которых список совместимых приводов будет обновлен.

В связи с проведенными испытаниями прошу Вас предоставить ответное письмо-отзыв, которое мы разместим на нашем официальном сайте с перечисленным оборудованием, успешно прошедшим испытания.


Руководитель технического отдела ООО «ТД «РУБЕЖ»



С.П. Дьяченко

29.03.17.

Исп. Горячев И.И.
Тел.: +7 (812) 383-74-61



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30,стр.2
тел./факс: (495) 783-68-15,
390525, Рязанская обл., Рязанский р-он,
с.Поляны, ул.Новая, стр.24
тел./факс: (4912) 50-50-05
e-mail: vkt@vkt.cc

*Производство вентиляционного и противопожарного
оборудования*

Руководителю

технического отдела

ООО «ТД«Рубеж»

Дьяченко С.П.

Настоящим письмом сообщаю, что на базе оборудования ООО «ТД«РУБЕЖ», в частности модуля дымоудаления МДУ-1 прот.Р3, были протестированы приводы, которые идут в комплекте с клапанами ООО «ВКТехнология».

В результате тестирования приводов Belimo, Siemens и MB/МВЕ, мы удостоверились, что новая схемотехническая разработка модуля МДУ-1 прот.Р3 работает без установки дополнительных компонентов в электрическую схему подключения.

Испытания проводились на следующих приводах:

BLF 230, BF 230, BFL230, BFN230, BLF 24, BF 24, BLE 230, BE 230, BLE 24, BE 24, BLF230 N2, BLF230-T N2, BLF230 N3, BLF230 N4, BF230 N2, BF230 V2, BLF24 N2, BF24 N2, BLE230 N3, BLE230 V2, BE230 N2, BLE24 N3, BE24 N2, GNA326.1E, GGA.326.1E/12 VK, GGA.126.1E/12, GNA.126.1E/12 VK, GDB336.1E, GLB336.1E, GEB336.1E, GBB336.1E, GBB136.1E, GEB136.1E.

Сервисный инженер
технического отдела

Костин И.А.