

«\_12\_» февраля 2019 г.

Исх. № 5/н

ООО «Меркор-ПРУФ»

Техническому специалисту А.В. Минину

Настоящим письмом сообщаем, что техническим отделом ТД «Рубеж» была проведена проверка работоспособности образца привода для противопожарных клапанов для систем вентиляции тм «Lufberg» модели FS05S220S с модулем дымоудаления МДУ-1 прот. R3, а также с МДУ-1 исп.3 прот. R1, входящими в адресную систему ОПС тм «Рубеж». Приводы были подключены согласно схеме подключения, представленной в паспорте на соответствующие МДУ-1. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП-R3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот. R3, а также с МДУ-1 исп.3 прот. R1. Приводы управляются в обе стороны без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод).

Рекомендации по подключению концевых выключателей приводов к клеммам МДУ-1 даны в таблице:

Модель привода	Назначение клапана	Начальное положение (в дежурном режиме)	Подключение к клеммам «Концевики» МДУ-1 прот. R3	
			«Открыто»	«Закрыто»
FS05S220S	Огнезадерживающий	90°	S4 – S6	S1 – S2

Модель привода	Назначение клапана	Начальное положение (в дежурном режиме)	Подключение к клеммам «Концевики» МДУ-1 исп.3 прот. R1	
			«Открыто» клеммы 1, 2	«Закрыто» клеммы 4, 6
FS05S220S	Огнезадерживающий	90°	S1 – S2	S4 – S6

Если производитель приводов изменит свои схмотехнические решения, просим вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Руководитель Технического отдела ТД «Рубеж»

Дьяченко С.П.

исп. Гусев П.Г.  
 Тел.: 8-800-775-12-12