



ООО «ТД «РУБЕЖ»
410019, Россия, г. Саратов, пос.им.Пугачева Е.И. 2-й,
линия 4-я, д.128, лит.А, оф.6 (3-й этаж)
Тел.: +7 (8452) 222-888,
Тел./факс: +7 (8452) 222-972, 222-394
E-mail: td_rubezh@rubezh.ru

ИНН 6432013311 КПП 645201001
р/с 40702810300640000178
В Филиале Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 046311913
К/с 30101810122020000913

04.04.2017 г.
Исх. № 04-05/68

О работе МДУ-1 прот.РЗ

Руководителю отдела АСУ
ООО «ВЕЗА-Санкт-Петербург»

Стариленкову В.Н.

Уважаемый Виталий Николаевич!

Настоящим письмом сообщая, что на базе оборудования тм РУБЕЖ, в частности модуля дымоудаления МДУ-1 прот.РЗ, были протестированы привода, которые идут в комплекте с клапанами тм ВЕЗА.

У многих производителей противопожарного оборудования в данный момент возникают проблемы с управлением приводами ВЕЗА. Данные проблемы решаются лишь установкой дополнительных компонентов в виде резисторов или промежуточных реле.

В результате тестирования приводов ВЕЗА, предоставленных Вашей компанией, мы удостоверились, что новая схмотехническая разработка модуля МДУ-1 прот.РЗ работает без установки дополнительных компонентов в сборку.

Испытания проводились на следующих приводах: BLF 230-10 (ВЕЗА), BLE 24-10 (ВЕЗА), BF 230-5 (ВЕЗА).

Данные привода идут в комплекте клапанов :

- 1) КПУ-1Н
- 2) КПУ-2Н
- 3) КПУ-3
- 4) КЭД
- 5) Гермик-ДУ

Также отмечаю, что в ходе эксплуатации было замечено, что схмотехнические решения приводов с одним и тем же названием могут отличаться. По нашему мнению это может зависеть от поставщика конкретной партии приводов. Поэтому, если производители приводов изменяют свои схмотехнические решения, прошу Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

В связи с проведенными испытаниями прошу Вас предоставить ответное письмо-отзыв, которое мы разместим на нашем официальном сайте с перечисленным оборудованием, успешно прошедшим испытания.

Руководитель технического отдела ООО «ТД «РУБЕЖ»

С.П. Дьяченко

Исп. Горячев И.И.
Тел.: +7 (812) 383-74-61
8-800-775-12-12

Исх №	32856	от	05.04.2017
На №	04-05/68	от	04.04.2017

ТД "Рубеж"
Директору ООО «ТД «РУБЕЖ»
Гусаровой А.В.

Уважаемая Анна Владимировна!

Благодарим за проведенные испытания вашего оборудования (МДУ-1 прот. R3) с оборудованием торговой марки ВЕЗА. А именно клапаны КПУ-1Н, КПУ-2Н, КПУ-3, КЭД, Гермик-ДУ в составе которых идут привода BLF 230-10 (ВЕЗА), BLE 24-10 (ВЕЗА), BF 230-5 (ВЕЗА). Проведенные испытания подтвердили работу вышеуказанных приводов с модулем «МДУ-1 прот. R3» без установки дополнительных компонентов в сборку. В связи с успешным результатом тестирования ваше оборудование будет в числе рекомендованных для корректной работы противопожарных клапанов тм ВЕЗА. Наша компания проинформирует Вас в случае изменений схемотехнических решений клапанов тм ВЕЗА, которые прошли тестирование.

Генеральный директор

Исполнитель
В.Н.Стариленков
+7 (812) 703-00-07, доб. 21-66; starilenkov@veza-spb.ru



А.Л.Сатин

