

“ 14 ” 01 2021 г.

Исх. № 04-06/01

О проверке приводов «КЭМА»

Директору ООО «КЭМА»  
Фаткулину Тимуру Рустамовичу

Настоящим письмом сообщаяю, что техническим отделом ООО «ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности предоставленных Вами образцов электроприводов для противопожарных клапанов марки «КЭМА» R-BLF230, R-BLF24, R-BLE230, R-BLE24 с модулем дымоудаления МДУ-1 прот. R3, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Каждый привод был подключен согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот. R3. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот. R3), а также с ППКОПУ Рубеж-2ОП прот. R3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанных моделей приводов с модулем МДУ-1 прот. R3. Все вышеуказанные приводы полноценно управляются без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). Для определения положения заслонки клапана используются пары проводов концевых выключателей S1-S2 для контроля положения 0° и S4-S6 для контроля положения 90° у всех перечисленных приводов.

Если производитель привода изменит свои схемотехнические решения, просим Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

Руководитель группы технической  
поддержки ТД «РУБЕЖ»

Вардугин В.В.