



ООО «ТД «РУБЕЖ»  
410019, Россия, г. Саратов, пос.им.Пугачева Е.И. 2-й,  
линия 4-я, д.128, лит.А, оф.6 (3-й этаж)  
Тел.: +7 (8452) 222-888,  
Тел./факс: +7 (8452) 222-972, 222-394  
E-mail: [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

ИНН 6432013311 КПП 645201001  
р/с 40702810300640000178  
В Филиале Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие»  
БИК 046311913  
К/с 30101810122020000913

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Исх. № \_\_\_\_\_

О работе МДУ-1 прот. R3

Генеральному директору  
ООО «ВКТехнология»  
Портянникову В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Настоящим письмом сообщая, что на базе оборудования тм РУБЕЖ, в частности модуля дымоудаления МДУ-1 прот. R3, были протестированы привода, которые идут в комплекте с клапанами тм ВКТ.

У многих производителей противопожарного оборудования в данный момент возникают проблемы с управлением приводов MB/MBE, страна-производитель которых является КНР. Данные проблемы решаются лишь установкой дополнительных компонентов в виде резисторов или промежуточных реле.

В результате тестирования приводов Belimo, Siemens и MB/MBE предоставленных Вашей компанией, мы удостоверились, что новая схмотехническая разработка модуля МДУ-1 прот. R3 работает без установки дополнительных компонентов в сборку.

Испытания проводились на следующих приводах:

1. MB BLF 230 N3
2. MBE BLE 230 N3
3. MB BF 230 N3
4. Siemens GNA326.1E
5. Siemens GEB336.1E

Также отмечаю, что в ходе эксплуатации было замечено, что схмотехнические решения приводов с одним и тем же названием могут отличаться. По нашему мнению это может зависеть от поставщика конкретной партии приводов. Поэтому, в случае если производители приводом изменят свои схмотехнические решения, прошу Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

В связи с проведенными испытаниями, прошу Вас предоставить ответное письмо-отзыв, которое мы разместим на нашем официальном сайте как оборудование успешно прошедшее испытания.

Руководитель технического отдела ООО «ТД «РУБЕЖ»

С.П. Дьяченко

Исп. Горячев И.И.  
Тел.: +7 (812) 383-74-61  
8-800-775-12-12