

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

Исх. № _____

Директору
по развитию производства
ООО «Завод Вентилятор»
Степанову А.Е.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Настоящим письмом сообщая, что на базе оборудования тм РУБЕЖ, в частности модуля дымоудаления МДУ-1 прот.РЗ, были протестированы приводы, которые идут в комплекте с клапанами тм «Завод Вентилятор».

У многих производителей противопожарного оборудования в данный момент возникают проблемы с управлением приводами. Данные проблемы подразумевают установку дополнительных компонентов в виде резисторов или промежуточных реле.

В результате тестирования приводов предоставленных Вашей компанией, мы удостоверились, что новая схмотехническая разработка модуля МДУ-1 прот.РЗ работает без установки дополнительных компонентов в сборку.

Испытания проводились на следующих приводах:

1. BLF 230B
2. BLE 230B
3. BF 230B
4. BLF 24B
5. BLE 24B
6. BF 24B

Также отмечаю, что в ходе эксплуатации было замечено, что схмотехнические решения приводов с одним и тем же названием могут отличаться. По нашему мнению это может зависеть от поставщика конкретной партии приводов. Поэтому, если производители приводов изменят свои схмотехнические решения, прошу Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этих изделий.

В связи с проведенными испытаниями прошу Вас предоставить ответное письмо-отзыв, которое мы разместим на нашем официальном сайте с перечисленным оборудованием, успешно прошедшим испытания.

Руководитель технического отдела ООО «ТД «РУБЕЖ»

Исп. Горячев И.И.
Тел.: +7 (812) 383-74-61
8-800-775-12-12



С.П. Дьяченко



**Завод
ВЕНТИЛЯТОР**

193315, Санкт-Петербург
пр. Большевиков, д. 52, корп. 9
тел. +7 (812) 331 00 97

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Исх. № б/н от 28.11.2018
На № 04-05/68 от 04.12.2018

ТД «Рубеж»
Директору ООО «ТД «Рубеж»
Гусаровой А.В.

Уважаемая Анна Владимировна!

ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР» благодарит Вас и сотрудников филиала г. Санкт-Петербурга за проведенные испытания вашего оборудования (МДУ-1 прот.Р3) с оборудованием торговой марки Завод ВЕНТИЛЯТОР. Тестирование было проведено для приводов, используемых в линейке клапанов противопожарных и клапанов дымоудаления в составе которых используются следующие приводы: BLF 230B, BLE 230B, BF230B, BLF24B, BLE24B, BF24B. В результате тестирования было установлено, что новая схемотехническая разработка модуля МДУ-1 прот.Р3 работает без дополнительных компонентов в сборку.

В связи с успешными испытаниями ваше оборудование будет в числе рекомендованных для работы с противопожарными клапанами и клапанами дымоудаления производства ООО «Завод вентилятор».

С уважением,

Директор по производству



Степанов А.Е.

WWW.VENTILATOR.SPB.RU

ventilator@ventilator.spb.ru