

“09” 11 20 20 г.

Исх. № 8/4

Настоящим письмом сообщая, что техническим отделом ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности образцов электроприводов моделей FSN230-10S и FS230-05S, устанавливаемых в противопожарные клапаны производства компании «СВОК», с модулем дымоудаления МДУ-1 прот.РЗ, входящего в состав системы ТМ «Рубеж». Приводы были подключены согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот.РЗ.

Проверка привода СВОК FSN230-10S показала, что привод управляется в обе стороны без установки дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). При этом для подключения концевиков положения привода использовались контакты S4-S6 (открыто) и S1-S2 (закрыто). Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.РЗ) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП прот.РЗ.

Проверка привода СВОК FS230-05S показала, что привод управляется в обе стороны без установки дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). При этом для подключения концевиков положения привода использовались контакты S4-S6 (открыто) и S1-S2 (закрыто). Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.РЗ) и также с ППКОПУ Рубеж-2ОП прот.РЗ.

Руководитель группы тех.поддержки



Вардугин В.В.